



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Централен офис: 1505 София, бул. "Симняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 3285

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-H)

С търговска марка "Norma"

са предназначени за механична връзка с тръби от полиетилен за изграждане на извънградни мрежи за питейно водоснабдяване в асортимент, размери, работно налягане и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат.

пуснат на пазара от

Fijaciones NORMA S.A.U.
C/NarcisMonturiol, 116-118,
08902 L'Hospitalet de Llobregat, Spain

и произвеждан в

NORMA Products Malaysia Sdn Bhd –A
Member of NORMA Group
4&6, Persiaran Perusahaan Kledang Utara 1/3
Taman Perindustrian Chandan Raya, 31450 Menglembu, Ipoh, Perak, Malaysia

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС ISO 17885:2016

и т.6.5. от Приложение 3 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г.

Сертификатът е издаден за първи път на **19.11.2019 г.** и остава валиден за срок 3 години, до **18.11.2022 г.**, при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 19.11.2019 г.

Директор на Дирекция „ОС“
/Т. Любенова/

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ

FC/CPNR -7-3.9/02

стр. 1/3



Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14- НУРВСПСРБ-3285

1. Асортимент, размери и работно налягане

№	Асортимент	Код	Работно налягане PN, bar	Размер mm
1	2	3	4	5
1.	Адаптор с външна резба	MA	16	$\varnothing 16 \times \frac{1}{2}'' \div \varnothing 63 \times 2''$
			12,5	$\varnothing 75 \times 2'' \div \varnothing 110 \times 4''$
2.	Адаптор с вътрешна резба	FA	16	$\varnothing 16 \times \frac{1}{2}'' \div \varnothing 63 \times 2''$
			12,5	$\varnothing 75 \times 2'' \div \varnothing 110 \times 4''$
3.	Тройник преход с външна резба	MT	16	$\varnothing 16 \times \frac{1}{2}'' \div \varnothing 63 \times 2''$
			12,5	$\varnothing 75 \times 2'' \div \varnothing 110 \times 4''$
4.	Тройник преход с вътрешна резба	FT	16	$\varnothing 16 \times \frac{1}{2}'' \div \varnothing 63 \times 2''$
			12,5	$\varnothing 75 \times 2'' \div \varnothing 110 \times 4''$
5.	Коляно преход с външна резба	MB	16	$\varnothing 16 \times \frac{1}{2}'' \div \varnothing 63 \times 2''$
			12,5	$\varnothing 75 \times 2'' \div \varnothing 110 \times 4''$
6.	Коляно преход с вътрешна резба	FB	16	$\varnothing 16 \times \frac{1}{2}'' \div \varnothing 63 \times 2''$
			12,5	$\varnothing 75 \times 2'' \div \varnothing 110 \times 4''$
7.	Муфа	SC	16	$\varnothing 16 \div \varnothing 63$
			12,5	$\varnothing 75 \div \varnothing 110$
8.	Коляно 90°	EB	16	$\varnothing 16 \div \varnothing 63$
			12,5	$\varnothing 75 \div \varnothing 110$
9.	Тройник 90°	ET	16	$\varnothing 16 \div \varnothing 63$
			12,5	$\varnothing 75 \div \varnothing 110$
10	Капа	EC	16	$\varnothing 16 \div \varnothing 63$
			12,5	$\varnothing 75 \div \varnothing 110$
11	Муфа редуцираща	RC	16	$\varnothing 25 \times 20'' \div \varnothing 63 \times 50''$
			12,5	$\varnothing 75 \times 40'' \div \varnothing 110 \times 90''$
12	Тройник редуциращ	RT	16	$\varnothing 25 \times 20'' \div \varnothing 63 \times 50''$
			12,5	$\varnothing 75 \times 40'' \div \varnothing 110 \times 90''$
13	Фланшов адаптор	FLA	16	$\varnothing 63 \div \varnothing 110$
14	Стенно коляно	WPE	16	$\varnothing 25 \times \frac{3}{4}''$
15	Адаптор с външна месингова резба	MA B	16	$\varnothing 20 \times \frac{1}{2}'' \div \varnothing 32 \times 1''$
16	Адаптор с вътрешна месингова резба	FAB	16	$\varnothing 20 \times \frac{1}{2}'' \div \varnothing 32 \times 1''$
17	Коляно преход с вътрешна месингова резба	FBB	16	$\varnothing 20 \times \frac{3}{4}'' \div \varnothing 32 \times 1''$

Място: гр. София
Дата: 19.11.2019 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова/

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Геометрични характеристики, mm	Номинален диаметър d_n съгласно продуктивния стандарт от табл.А1 на БДС ISO 17885:2016
Херметичност при вътрешно налягане (20 °C/1 h)	без течове и повреди ≥ 1 h съгласно т.9.3.3.1,табл.8 на БДС ISO 17885:2016
Устойчивост на вътрешно налягане (20 °C/1000 h)	без течове и повреди ≥ 1000 h съгласно т.9.3.3.2,табл.9 на БДС ISO 17885:2016
Индекс на стопилка по маса (MFR), 230 °C/ 2,16 kg/10min	± 30 % между MFR на суровината и свързващата част съгласно Анекс D, табл.D1 на БДС ISO 17885:2016

Място: гр. София
Дата: 19.11.2019 г.

Директор на Дирекция „ОС”



/Т. Любенова/